

Wyniki badań monitoringu paramentów grupy A

Ujęcie wody Szczukwin zaopatruje w wodę: Szczukwin, Kruszów, Głuchów, Garbów, Wodzin, Mąkoszyn, Syski, Wodzin Prywatny, Wodzin Majoracki, Jutroszew, Tuszynek Majoracki ul. Garbowska								
Badany Parametr	Jednostka	02.2026 SUW	04.2026 sieć	06.2026 SUW	08.2026 sieć	09.2025 SUW	11.2025 sieć i SUW	Dopuszczalne wartości parametru
Barwa	mg/l Pt	<5	<5	<5				akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian; do 15mg/l Pt w kranie konsumenta
Stężenie jonów wodoru (pH)	-	7,8	7,7	7,7				6,5 - 9,5
Liczba progowa smaku (TFN)	-	1	1	1				akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Mętność	NTU	0,32	<0,10	0,52				Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
Liczba progowa zapachu (TON)	-	1	1	1				akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Przewodność elektryczna	μS/cm	401	365	356				2500
Ogólna liczba mikroorg. w 22+/-2st.C/72h	jtk/1ml	0	0	0				100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci; 200jtk/ 1 ml w kranie konsumenta
Bakterie grupy coli	jtk/100ml	0	0	0				0
Escherichia coli	jtk/100ml	0	0	0				0
Chlor wolny	mg/l	0,17	<0,05	0,11				0,3

Ujęcie wody Rydzynki zaopatruje w wodę: Rydzynki, Zofiówkę, Bądryń								
Badany Parametr	Jednostka	02.2026 SUW	04.2026 sieć	06.2026 SUW	08.2026 sieć	09.2025 SUW	11.2025 sieć i SUW	Dopuszczalne wartości parametru
Barwa	mg/l Pt	9	6	6				akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian; do 15mg/l Pt w kranie konsumenta
Stężenie jonów wodoru (pH)	-	7,6	7,5	7,5				6,5 - 9,5
Liczba progowa smaku (TFN)	-	1	1	1				akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Mętność	NTU	0,58	0,23	0,18				Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
Liczba progowa zapachu (TON)	-	1	1	1				akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Przewodność elektryczna	μS/cm	659	593	569				2500
Ogólna liczba mikroorg. w 22+/-2st.C/72h	jtk/1ml	0	0	0				100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci; 200jtk/ 1 ml w kranie konsumenta
Bakterie grupy coli	jtk/100ml	0	0	0				0
Escherichia coli	jtk/100ml	0	0	0				0
Chlor wolny	mg/l	<0,05	0,05	0,07				0,3

Ujęcie wody Górki Duże zaopatruje w wodę: Górki Duże, Górki Małe, Wołę Kazubową, Dylew								
Badany Parametr	Jednostka	02.2026 SUW	04.2026 sieć	06.2026 SUW	08.2026 sieć	09.2025 SUW	11.2025 sieć i SUW	Dopuszczalne wartości parametru
Barwa	mg/l Pt	<5	<5	<5				akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian; do 15mg/l Pt w kranie konsumenta
Stężenie jonów wodoru (pH)	-	7,8	7,5	7,7				6,5 - 9,5
Liczba progowa smaku (TFN)	-	1	1	1				akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Mętność	NTU	0,24	0,14	0,21				Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
Liczba progowa zapachu (TON)	-	1	1	1				akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Przewodność elektryczna	μS/cm	433	388	380				2500
Ogólna liczba mikroorg. w 22+/-2st.C/72h	jtk/1ml	0	0	0				100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci; 200jtk/ 1 ml w kranie konsumenta
Bakterie grupy coli	jtk/100ml	0	0	0				0
Escherichia coli	jtk/100ml	0	0	0				0
Chlor wolny	mg/l	0,26	<0,05	0,13				0,3

DYREKTOR
ZWik w Tuszyń

mgr inż. Mateusz Wymysłowski